

PROTOKOL O VYTÝČENÍ PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) - ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ) RWE



The energy to lead

Číslo:

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
oddíl C, vložka 57165

Stanovisko RWE DS

Ze dne: 4.9.2014

Čj: 5000986982

Investor (žadatel)

Jméno: PVIETELSKÝ Stavební s.r.o.

Adresa: Křiškovská 1020/10 4 Jihlava

Telefon: 727 87 1717

Název stavby:

Rekonstrukce silnice

Místo stavby:

Ulice: Jankovská 2660/17

Číslo pop./orient.:

Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č.p. do č.p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

vytyčení NTL a VTL Plynovodu od č.p. 9393 až 98 je

Rozsah vytyčeného zařízení v (m): 1,5 km

Vytýčení bylo provedeno

Vizuálně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace RWE)

Hledačem typu RD-4000 238300

Za pomoci kontrolních sond

Dne: 9.9.2014

Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

Barvou Kolíky Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko RWE DS.

Veškeré zemní práce v blízkosti PZ je nutno provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s RWE DS.

Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V případě nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně kopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: www.rwe.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

Vytýčení proved

Vytýčení převzal (organizace, prováděcí firma)

Jméno: DUCHÁČEK PAVEL

Funkce: inspektor PZ

Telefon: 726 [redacted]

Podpis: [redacted]

Organizace:

Jméno: P. Kopylov Pk.

Funkce: Stavebník

Telefon: [redacted]

Podpis: [redacted]

Vytýčení má platnost 2 měsíce.

Přílohy:

- Stanovisko OSS
- Informační tiskopis - viz druhá strana
- Mapová situace

NONSTOP
ZÁKAZNICKÁ LINKA
840 11 33 55
info@rwe.cz