



MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ A SILNIČNÍ

Sp.zn. : 3645/2013/SPR/ODS/PDS/ZUK/6

Č.j. : 95356/2013

Vyřizuje : M.Košťáková

Datum vyhotovení: 9.prosince 2013



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 15.1.2014

v Jablonci nad Nisou

dne 22.1.2013

Krajská správa silnic LK, p.o.

České mládeže 632/32

460 06 Liberec

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavebník – Krajská správa silnic LK, p.o. se sídlem České mládeže 632/32, PSČ 460 06 Liberec, IČO 709 46 078 podal dne 24.9.2013 u zdejšího Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení dopravního a silničního návrh na vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce ulice Želivského, Jablonec nad Nisou, silnice III/29024“ na částech ppč. 179/19, 179/5, 154/1, 179/11, 179/9, 508/11, 179/8, 179/7, 495, 165/2, 421, 374, 366, 323, 304, 490/1 a 491/1 vše k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad dne 20.9.2013 čj. 72683/2013 sp.zn. 1509/2013/ SÚ/Ře vydal vyjádření dle § 15, odst.(2) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších zákonů (dále jen „stavební zákon“) o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční vykonávající v souladu s § 40, odst. (4), písm. a) zák.č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15, odst.1, písm. c) a odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších zákonů (dále jen „stavební zákon“) působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích dle § 111 stavebního zákona projednal žádost ve stavebním řízení a rozhodl takto :

stavba „**Rekonstrukce ulice Želivského, Jablonec nad Nisou, silnice III/29024**“ na částech ppč. 179/19, 179/5, 154/1, 179/11, 179/9, 508/11, 179/8, 179/7, 495, 165/2, 421, 374, 366, 323, 304, 490/1 a 491/1 vše k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou dle projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Zbyňkem Nýdrem, ČKAIT 0500516, Nýdrlé – projektová kancelář, spol. s r.o. se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 182 00 Praha, IČO 28474961, datum 01/2012, zak.číslo 01 - 12 se dle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e .

Popis stavby :

Rekonstrukce ulice Želivského je navržena v celé její délce od okružní křižovatky ulic Tovární, Rýnovická, Harrachovská, Želivského a Ladova po křižovátku s ulicí Československé armády. Délka opravovaného úseku je 1 259 m. Šířkové uspořádání komunikace vychází z polohy již částečně realizovaného levostranného chodníku. Ve zbylých úsecích je navržena šířka v koordinaci s jeho plánovanou dostavbou. Šířka vozovky bude minimálně 6,25 m. Komunikace bude vlevo i vpravo ukončena silniční obrubou (obruba vlevo je součástí chodníku). Toto řešení zajistí odvedení povrchových dešťových vod do dešťové, nebo jednotné kanalizace ul. Želivského. Výškové uspořádání povrchu je navrženo tak, aby byla zachována funkčnost stávajících odvodňovacích prvků (uliční vpusti, štěbinové žlaby). V celém úseku jsou navrženy 4 nové uliční vpusti. Nová úprava komunikace je navržena převážně povrchová. Plná konstrukce bude provedena pouze lokálně po odfrézování stávajícího živičného krytu a vyhodnocení stávající ložné vrstvy. Návrhy konstrukcí vychází z diagnostiky konstrukce vozovky a průzkumu podkladních vrstev. Po dokončení všech stavebních prací bude kompletně obnoveno vodorovné dopravní značení platem.

Stavba bude realizována za provozu vozidel i chodců. Po celou dobu výstavby bude umožněn omezený průjezd vozidel. Veškeré probíhající stavební práce budou koordinovány z hlediska bezpečnosti a to především s ohledem na souběžně probíhající provoz a pohyb chodců.

Na pozemcích dotčených stavbou: pro katastrální území Rýnovice

P. č.	Poz. parc. č.	Vlastnictví - Správa	Druh pozemku
1	179/19	LK - KSS LK, p.o., České mládeže 632/2a, Liberec	Ostatní plocha-silnice
2	179/5	LK - KSS LK, p.o., České mládeže 632/2a, Liberec	Ostatní plocha-silnice
3	154/1	LK - KSS LK, p.o., České mládeže 632/2a, Liberec	Ostatní plocha-silnice
4	179/11	LK - KSS LK, p.o., České mládeže 632/2a, Liberec	Ostatní plocha-silnice
5	179/9	LK - KSS LK, p.o., České mládeže 632/2a, Liberec	Ostatní plocha-ostat. komunikace
6	508/11	LK - KSS LK, p.o., České mládeže 632/2a, Liberec	Ostatní plocha-neplodná půda
7	179/8	LK - KSS LK, p.o., České mládeže 632/2a, Liberec	Ostatní plocha-neplodná půda
8	179/7	Statutární město Jablonec n./N., Mírové nám.19, Jbc	Ostatní plocha-zeleň
9	495	Statutární město Jablonec n./N., Mírové nám.19, Jbc	Ostatní plocha-ostat. komunikace
10	165/2	Statutární město Jablonec n./N., Mírové nám.19, Jbc	Vodní pl.-koryto vod.toku
11	421	Statutární město Jablonec n./N., Mírové nám.19, Jbc	Ostatní plocha-ostat. komunikace
12	374	Statutární město Jablonec n./N., Mírové nám.19, Jbc	Trvalý travní porost
13	366	Statutární město Jablonec n./N., Mírové nám.19, Jbc	Ostatní plocha-ostat. komunikace
14	323	Statutární město Jablonec n./N., Mírové nám.19, Jbc	Ostatní plocha-ostat. komunikace
15	304	Statutární město Jablonec n./N., Mírové nám.19, Jbc	Ostatní plocha-ostat. komunikace
16	491/1	BELBAKA a.s., Václavské nám.834/17, Praha	Ostatní plocha-manipulační plocha
17	490/1		Ostatní plocha-jiná plocha

Sousední pozemky: pro katastrální území Rýnovice

1041, 191, 190, 189, 166, 168, 188/3, 170, 169, 172, 173/1, 185/1, 176/2, 175, 176/1, 184, 180/1, 176/4, 306, 178/1, 307, 337/1, 308/1, 313, 316, 317, 308/2, 340/1, 319/2, 341/1, 344/1, 358, 358/10, 332/1, 345/1, 351, 352, 353, 354, 333, 334, 385/1, 345/5, 370, 371, 356, 372, 433/2, 432, 445/1, 460/20, 446, 436, 430/1, 359, 373/1, 368/1, 655/1, 368/3, 368/2, 429/3, 429/2, 442/1, 443, 456, 165/3, 385/15, 376/1, 433/1, 658/1, 440, 439, 657/1, 463/1, 463/5, 442/2, 463/18, 444, 447, 455, 457, 428, 462/2, 461/9, 445/2, 460/13, 460/1, 460/19, 459/2, 494/2, 458, 459/1, 491/1, 490/1, 464/2, 491/20, 179/10, 179/17, 179/16, 179/14, 508/12, 508/9, 179/13, 510/12, 510/6, 510/10, 510/11, 179/20, 179/21, 605/4

Pro provádění stavby se stanovují následující podmínky :

- 1) Stavba bude provedena dle dokumentace zpracované oprávněnou osobou a ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a dle podmínek tohoto povolení. Případné změny, které by měnily technické řešení nebo majetkoprávní vztahy, nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Při stavbě budou dodržena ust. vyhl.č.137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu.
- 3) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a tech.zařízení, zejména vyhl.č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
- 4) Provedení stavby musí vyhovovat ust.vyhl.č.369/2001 Sb., kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
- 5) Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění staveb dle § 160 stavebního zákona vybranou na základě výběrového řízení a stavebník před zahájením prací sdělí její jméno speciálnímu stavebnímu úřadu s uvedením jejího sídla a jména osoby odpovědné za vedení stavby.
- 6) Při stavbě budou plně respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, popř. v bezprostřední blízkosti stavby a zařízení stavenišť, které jsou ve správě jiných právnických či fyzických osob.

- 7) Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech stávajících podzemních vedení a zařízení jejich správci a po dobu výstavby v daném úseku zabezpečí tech.dozor správců – vlastníků dotčených sítí. V místech přiblížení popř. křížení s jinými inž. Sítěmi musí být výkopy prováděny ručně a po dobu výstavby v daném úseku musí být zabezpečen technický dozor správců dotčených sítí: Při předání staveniště musí být vytyčena i místní podzemní zařízení okolních objektů v trase stavby.
- 8) Majitelům a správcům stavbou dotčených pozemků, zařízení či nemovitostí musí být předem v zákonné lhůtě oznámeno zahájení stavby a termín vstupu na pozemek. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby jeho vlastníkům nebyla způsobena škoda, sjednání příslušných dohod a náhrady škody je povinen provádět stavebník.
- 9) Veškeré dotčené pozemky musí být po dokončení stavby uvedeny na náklady stavebníka v předem stanoveném termínu do řádného stavu a písemně převzaty majitelem popř. uživatelem.
- 10) Stavebník musí dbát na to, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.
- 11) Kontrolní prohlídky stavby v souladu s § 133, odst.1 stavebního zákona budou prováděny dle plánu kontrolních prohlídek stavby (viz. PD) a před vydáním kolaudačního souhlasu.
- 12) Staveniště bude řádně viditelně označeno, výkopy zabezpečeny, tabulka „Stavba povolena“ bude po dobu stavby umístěna na viditelném místě. Na stavbě bude veden stavební deník.
- 13) Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě, lze uplatnit u stavebníka. Pokud nedojde k dohodě, pak dle občanského zákoníku u soudu.
- 14) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené v rozhodnutích, vyjádřeních :

a)

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11.4.2013 č.j.:0100153007:

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.se na uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu :

PODZEMNÍ SÍŤ

NADZEMNÍ SÍŤ

STANICE

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon v platném znění) nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete v zápatí).

Upozorňujeme rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 36133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětí. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák.č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)
pro vodičesisolací základní 2 m
pro závěsná kabelová vedení 1 m
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 m (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)
2. jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí
4. je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů
5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení
6. dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě
8. v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák.č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. (6) zák.č.458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
- b) u stožárových el. stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 metrů od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 1. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. Podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
 - 2. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
 - 3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
 - 4. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice
- Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák.č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu ze dne 16.4.2013 čj. LB/139/13/OP

V ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV a distribučních stanic 10/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.

- a) Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu podzemního vedení NN, VN a distribučních stanic.
- b) Platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, PNE 34 1050, ČSN 33 20 00-5-52, ČSN EN 50423-1 a všech dále uvedených podmínek.
- c) Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV a distribučních stanic 10/0,4 kV bude provedena dle předložené projektové dokumentace č. 01-12 z 01/2012, kterou zpracovala projektová kancelář Nýdrlé.
- d) Konstrukční vrstvy chodníků a rekonstruovaných komunikací nesmí zasahovat do krytí stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- e) Umístění obrub chodníku a komunikace (souběh) požadujeme provést ve vzdálenosti min. 0,30 m od stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- f) Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

g) Výška krytí podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována – viz. PNE 34 1050.

h) Podélné uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být zachováno mimo komunikaci v její krajnici nebo chodníku v souladu s PNE 34 1050 a ČSN 73 6005, pokud nepůjde tato podmínka dodržet, budeme požadovat přeložku podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Přeložku stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky stávajícího rozvodného zařízení vyvolal. Vlastnictví stávajícího rozvodného zařízení se po provedení úpravy nemění. Přeložku ochrany stávajícího rozvodného zařízení je nutno realizovat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. na základě smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a investorem. Podkladem pro uzavření smlouvy a následné zpracování PD na přeložku stávajícího rozvodného zařízení je podání žádosti v souladu se zák.č. 458/2000 Sb. a následně podepsané smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené dle § 289 zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a v souladu s § 47 zák.č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Vyplněnou žádost na přeložku zařízení distribuční soustavy odevzdá investor stavby, příp.jeho zástupce na základě ověřené plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s.

i) Povrch nových chodníkův místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV a VN 10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude proveden z rozebíratelného materiálu – zámková dlažba apod. V případě nepoužití nerozebíratelného materiálu musí investor počítat s narušením povrchu v případě oprav nebo rekonstrukce podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

j) Křížení kolektoruparovodu v km 0,497 (ochránění povrchu stávajícího kolektoru parovodu) se stávajícím podzemním kabelovým vedením podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, PNE 34 1050 a ČSN33 20 00-5-52.

k) Před pokládkoupovrchu komunikací, chodníků a záhozu stávajícího kolektoru parovodu v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zaměstnanci ČDS s.r.o. Jablonec nad Nisou překontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. se zápisem do montážního deníku stavby.

l) Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.

m) Zemními pracemi pro výše uvedenou stavbu nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

n) V ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.

o) Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stáva podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN10 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

p) Podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmuje platné stanovisko k existenci elektrického nzařízení umístěného v zájmovém území.

q) Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

r) Veškerépráce v ochranných pásmech elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6.

s) Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulaci a údržbu.

t) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

u) Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění distribuční soustavy,při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.

v) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

b)

ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 12.4.2013 čj. 12.4.2013

V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle § 102 z. č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, nebo technickými normami.

Pokud dojde k obnažení nebo k poškození komunikačního vedení, kontaktujte nás prosím na tel.č. 601 667 870, 724 636 333 nebo na poruchovou linku tel. 840 850 860.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasahuje do trasy komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, je nutné písemně objednat vytýčení komunikačního vedení.

Před započítím zemních prací je povinností stavebníka 15 dní předem požádat o jejich vytýčení na výše uvedeném tel. čísle.

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti ČEZ ICTSERVICES, a.s.

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že:

U podzemního komunikačního vedení (PKV)

- a) Před zahájením zemních prací objedná vytýčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u ČEZ ICT Services, a. s. 15 dnů předem. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
- b) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.
- c) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- d) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebopotrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ ICT Services, a. s.
- e) Každé poškození PKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a. s. na 602 667 870, 724 636 333 nebo Poruchovou linku t. č. 840 850 860.
- f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka ČEZ ICT Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka ČEZ ICT Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
- g) Na vytýčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů ČEZ ICT Services, a. s.
- h) Při poškození PKV ČEZ ICT Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- i) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítím stavebních prací.
- j) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ICT Services, a. s.

Před započítáním stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m.

U nadzemního komunikačního vedení(NKV)

- a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy NKV.
- b) Do vzdálenosti 1,5 m od osy NKV nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
- c) Každé poškození NKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a.s. na 602 667 870, 724 636 333 nebo Poruchovou linku 840 850 860.
- d) Při poškození NKV ČEZ ICT Services, a.s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ITC Services,a.s.

Před započítáním stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m.

c)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 11.4.2013 č.j. 559301/13

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s.(dale jen Telefónica) následující vyjádření : dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence poloha je zakreslena v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s § 102 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu z účelové mapy SEK vyznačeno (dale jen Ochranné pásmo).

2) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Petr Ježek, tel. 602 413 278, e-mail – jezek.petr@o2.com (dále jen POS)

3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnost Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4) Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK

5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření

6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK

7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. č.j. 22344/2013 str. 11
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, nebo silou a pod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu Telefónica.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
11. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami, či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li si to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné přezkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plán), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vleků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků

a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontrolovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud budované stavby (produktovody, energovody aj.) svým ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu, či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK, nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické kabely nebyly Č.j. 22344/2013 str. 13 umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky spod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním)

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- V případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2,0 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS projednat zakreslení v příčných řezech.

- Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší 2,0 m.

- Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury.

- Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo zpevněnou plochou.

- Nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně.

- Projednat nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory.

- Projednat s POS veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

d)

RWE Distribuční služby, s.r.o ze dne 3.5.2013 čj. 5000779924

V zájmovém území dojde ke styku těmito plynárenskými zařízeními :

VTL DN 250 + bezpečnostní pásmo

NTL DN 200, 150, 100, 50, PE 63 + příp.

Nefunkční plynovod VTL DN 250

Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, nelze jej vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., divize provozu a údržby (kontakt : www.rwe-ds.cz). Práce budou provedeny na základě objednávky za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednatel.

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tl. min. 3 cm.

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzd. 1 m."

- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zák.č. 458/2000 Sb. jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu.

- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz apod.) přímo nad potrubím. Zejméná je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

Protože se na tato zařízení vztahují dle zák.č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. ochranná a bezpečnostní pásma, stanovujeme v souladu s těmito zákony s přihlédnutím k ČSN EN 1594 a TPG 70204 následující podmínky pro styk s naším zařízením a pro provádění prací v blízkosti plynovodu.

- Při rekonstrukci komunikace SO101 dojde ke styku s VTL plynovodem (křížení cca v km 0,52), kdy bude prováděna stavební činnost v jeho 4 m ochranném a 20 m bezpečnostním pásmu dle en. Zák. č. 458/2000 Sb., měřeno na obě strany. Při realizaci stavby požadujeme dodržet níže uvedené podmínky, pro stavební činnost v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu včt. Bodu 1-16) níže.

- Rekonstrukci silnice provádět tak, aby nebyl nutný zásah na VTL plynovodu nebo jeho příslušenství (tj. uzávěr, chránička, číhačky, orientační sloupky a vývody POCH nebo KVO).

- tzn. zachovat stávající šířku silnice.

- Pokud pod komunikací v místě křížení je plynovod DN 250 uložen do chráničky DN 500 o délce 15 m opatřené na straně nad terénem tzv. číhačkou a vývodem protikorozi ochrany POCH.

- stávající příkopy v místě křížení s VTL plynovodem neprohlubovat, aby bylo zachováno stávající krytí.

- Dno příkopové rýhy nesmí být hlouběji než 0,8 m nad plynovodem.

- Případné nové odvodnění v místě křížení s plynovodem řešit prefabrik. beton. žlaby v pískovém loži s přesahem 2 m na každou stranu od plynovodu. To bude zároveň sloužit jako ochrana proti poškození plynovodu při mechanickém čištění příkopů.
- Případné sloupky zábradlíči svodidel situovat mimo ochranné pásmo plynovodu, tj. 4 m od potrubí na každou stranu a zároveň dbát zvýšené opatrnosti při jejich osazování dle vytyčeného plynovodu.
- V ochranném pásmu VTL plynovodu nebudou instalovány žádné konstrukční prvky, tj. svodidla, semafore, sloupy VO, značky, dále to platí i pro lavičky, stojany na kola, odpadní koše apod.
- Zahájení a ukončení stavebních prací oznámit předem provozovateli plynárenského zařízení.
- Vytyčit VTL plynovod viz. bod 3) níže. Jeho hloubku lze ověřit kopanými sondami za dozoru provozovatele PZ.
- Kontrola podmínek a provedených prací viz. bod 10) níže.
- Plynovod nesmí být poškozen viz. bod 6, 7, 9) níže.
- Materiál skladovat mimo ochranné pásmo plynovodu viz. bod 14) níže.
- Zachovat stávající krytí plynovodu viz. bod 15) níže.
- Do místa přejezdu plynovodu uložit panely viz. bod 16) níže.
- V místě křížení chodníku s VTL plynovodem provádět odkrytí zeminy ručně bez použití mechanismů, min. 3 m na každou stranu od plynovodu.
- V průběhu výstavby budou zástupci provozovatele plynár. zařízení kontrolovat její průběh se zaměřením na práce vykonávané v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu.
- Bude respektováno 4 m ochranné a 20 m bezpečnostní pásmo VTL plynovodu dle zák.č. 458/2000 Sb., měřeno na obě strany, které slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
- Veškeré dodatečné výškové úpravy či rozšíření silnice, jejího příslušenství (svodidla, značky, opěrné zdi, propustky apod.) v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu nutno předem projednat a písemně odsouhlasit s provozovatelem plynár. zařízení.
- V zájmovém území (cca v km 0,53) se nachází zrušený VTL plynovod DN 252 mimo provoz.
- Plynovod je odstaven od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu. Jeho polohu lze ověřit pouze kopanými sondami, které zajišťuje stavebník.
- V případě nutnosti odstranění části potrubí zrušeného VTL plynovodu DN 250 v předstihu informovat provozovatele plynárenského zařízení RWEDS s.r.o. u přísl. mistr. okrsku Liberec – jih (kontakt: www.rwe-distribuce.cz). Na základě objednávky investora lze za technické podpory RWE DS s.r.o. tyto práce provést.
- Provozovatel plynár. zařízení určí bezpečný způsob odstranění požadované části potrubí. Zemní práce zajišťuje investor.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zák.č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :

1. Za stavební činnosti v ochranném pásmu se považují všechny činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb., a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontaktní údaje naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za

zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.

4. Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04-tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí

7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození

8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení

9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je povinen stavebníkna základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady sondy v místě styku stavby s PZ.

11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

O zakres PZv digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plyn. majetku, požadavek na vytýčení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku. Kontakt : www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 113 355.

Stanovisko, popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytýčení, diagnostice a kontrole křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě.

e)

UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 17.4.2013 čj. 2013/0463/JN + 7.11.2013 čj. 2013/463/JN:

V zájmové oblasti předmětné akce/stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s § 102 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen Ochranné pásmo).

Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.

Stavebník, který vyvolat překládku VVKS, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.

Pro účely přeložení VVKS je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany sítě VVKS společnosti UPC.

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC :

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností zejména stavebních nebo jiných prací při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností se VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním náradím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného Vyjádření, musí být takto neplatné Vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového Vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC Česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět. Vytýčení tras na základě objednávky provede dle dohody firma InfoTel, s.r.o. zastoupení p. Třešňákem telefon: 734526097 mail: adm_liberec@infotel.cz
3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčenými údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu,

5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30 cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS. Zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození I krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.
2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení VVKS na omítce a pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.
3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

f)

SčVK a.s. ze dne 21.11.2012 čj. 0126100/TPCV/Fla:

V zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské - vodovod a kanalizace do DN 500 mm.

1. Před zahájením prací je nutné vytyčení vodovodu a kanalizace ve správě naší společnosti (vodovody: p. Kopecký, jan.kopecky@scvk.cz, tel. 725758869, kanalizace: p. Jiřena, jaroslav.jirena@scvk.cz, tel. 724112873).
2. Vytyčení šoupat, hydrantů a podzemních hydrantů na vodovodu.

3. Termín zahájení stavby bude písemně oznámen min. 14 dní předem s uvedením kontaktu odpovědného pracovníka provádějící firmy, a to na vodárenský provoz v Jablonci nad Nisou, Nádražní 19, a kanalizační provoz ve Vratislavicích nad Nisou, Sladovnická 1082, Liberec.
4. Před dokončením stavby požadujeme přizvání zástupců vodárenského (p. Linhart, 724112862) a kanalizačního (p. Jiřena, 724112873) provozu ke kontrole osazení poklopů a funkčnosti uzávěrů. Kontrola bude potvrzena zápisem, který bude dokladem ke kolaudaci.
5. Přizvání zástupců SČVaK a.s. ke kolaudačnímu řízení.
6. U vodovodního řadu musí být dodržena min. hloubka krytí. Chodníková obruba nebude pokud možno umístěna podélně nad vodovodem nebo kanalizací.
7. Povrchové znaky vodovodu a kanalizace včetně přípojek (poklopy ventilů přípojek, hydrantů, šoupát a kanalizačních šachet) budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu terénu. Všechny uzávěry a poklopy musí zůstat volně přístupné. V rámci stavby bude nutné prověřit všechny šoupátkové uzávěry u vodovodních přípojek a v případě jejich nefunkčnosti provést jejich výměnu.
8. Ohlášení každého poškození zařízení SČVaK a.s. na vodárenské středisko Jablonec n. N. (tel. 483310891) nebo středisko kanalizace (tel. 482416773).
9. Dešťové stoky nejsou a nebudou ve správě SČVaK a.s.
10. Do jednotné kanalizace budou nově napojeny pouze vpusti u ČSPHM + 1x přesun, 1x v křižovatce s ul. Maxe Švabinského a 1x u č.p. 87.
11. V místech, kde je vybudována dešťová kanalizace, nesmí být napojen do splaškové kanalizace žádný odvodňovací prvek.
12. Všechny poklopy kanalizačních šachet budou osazeny do nové nivelety komunikace a budou vyrovnávací prstence prolity vysokopevnostní maltou.

f)

Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 21.5.2013 č.j. KRPL-39338/ČJ-2013-180406-06:

Místní úprava provozu na pozemní komunikaci bude při stavbě řešena dle platných TP č. 65 a TP 133 a dalších technických předpisů a norem a bude samostatně projednána dodavatelem stavby se zdejšími DI PČR před jeho realizací.

Dopravní inspektorát KŘ Policie ČR LK v Jablonci nad Nisou nedoporučuje obnovu předchodu pro chodce v km 0,5 PK, neboť se domnívá, že stavebně a umístěním nevyhovuje normě ČSN 736110 (rozlíšitelnost přechodu, rozhledová vzdálenost atd.)

Policie ČR si dále vyhrazuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu provést případnou úpravu dopravního značení a zařízení před kolaudací předmětné stavby.

g)

Jablonecká energetická a.s. ze dne 26.9.2013 č.j. KO124-1103 + ze dne 12.11.2013 č.j. KO124-1103

Je nutná časová a prostorová koordinace se samostatnou akcí Jablonecké energetické a.s. (rekonstrukce parovodu).

Realizace akce JE a.s. musí předcházet výstavbě chodníku.

Před dokončením akce JE a.s. není povoleno používat stavební a vibrační stroje v prostoru ochranného pásma parovodu.

h)

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče - závazné stanovisko ze dne 11.9.2013 sp.zn. 1441/2013/SPR/OŽP/Ze, č.j. 69161/2013

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ppč. 374 – 65 m² – trvalý travní porost

- stavebník provede skryvku kulturní vrstvy zeminy
- skrytá zemina bude deponována na okraji pozemku a po ukončení stavby použita k sadovým úpravám

ch)

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor ochrany stavebního prostředí ze dne 11.6.2013 sp.zn. 474/2013/OSŽP/VP/2, čj. 29329/2013

Ochrana přírody a krajiny: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) souhlasíme ohledem na ochranu dřevinné § 7 zákona za těchto podmínek :

Stavební práce budou probíhat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Veškeré práce budou probíhat mimo kořenový prostor vzrostlých dřevin. Pokud se nebude možné vyhnout zcela kořenovému prostoru pod korunami stromů, budou stavební práce probíhat pomocí ruční techniky ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od kmene stromů. V kořenovém prostoru vzrostlých stromů nebude odkládán žádný stavební materiál. Stromy na staveništi budou chráněny proti poškození. V průběhu stavby budou kmeny zajištěny proti mechanickému poškození bedněním min. 1,8 m vysokým a zároveň oplocením celé kořenové zóny pod korunou stromů. Bednění nesmí být nasazeno přímo na kořenové náběhy. V případě, kdy může dojít k poškození koruny (projíždějící stavební mechanizmy), je třeba chránit ohrožené větve vyvázáním nahoru. Před zahájením stavebních prací bude přizván pracovník OŽP Magistrátu města Jablonec n. N. ke kontrole zajištění stromů proti poškození (Ing. Štricková, tel: 483 357 360).

i)

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor správy majetku, oddělení dopravní a silniční ze dne 22.4.2013 čj. 30557/2013 sp.zn. 28/2013/OSKO/ROSKO/24

1. Vedení inženýrských sítí bude uloženo v souladu s normami upravující křížení a souběhy vedení inženýrských sítí s komunikacemi a vodními toky, zatížení mostů a prostorové uspořádání sítí dle ČSN 736005 v normové hloubce s dostatečným minimálním krytím.
2. Chodníky podél silnice v ul. Želivského budou realizovány současně s opravou vozovky dle zpracované projektové dokumentace „Chodník v ul. Želivského – II. etapa“, kterou zpracovala projektová kancelář Nýdrle.
3. Napojení vozovek v připojených místních komunikacích v ul. Ivana Olbrachta, ul. Maxe Švabinského, ul. U Hřiště, ul. Pomněnková, ul. U Pošty, MK IV. třídy Mozartova - spojka do Želivského a účelové komunikace Ladova/Želivského bude provedeno bez výškových rozdílů příčnou kolmou spárou, řezem kotoučovou pilou. Styčná pára v živičných vozovkách bude ošetřena technologicky vhodnou zálivkou nebo natavovací páskou.
4. Stavebník si sám a na své náklady zajistí instalaci schváleného dopravního značení, které na požádání určí zdejší silniční správní úřad po předchozím souhlasu DI Policie ČR a toto značení bude po celou dobu stavby udržováno ve funkčním stavu.
5. Komunikace musí zůstat min. v jednom jízdním pruhu bezpečně průjezdná, v opačném případě musí stavebník požádat o částečnou nebo úplnou uzavěru příslušný silniční správní úřad.
6. Sousední komunikace nebudou v průběhu stavby znečišťovány a především bude zabráněno splavování sytkových materiálů na vozovku a do kanalizace. V případě znečištění musí být okamžitě komunikace uklizeny a kanalizace vyčištěna na náklady stavebníka/zhotovitele.
7. V případě, že v průběhu stavebních prací budou užívány místní komunikace způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto komunikací, musí být objednatelem díla na jeho náklad zajištěny potřebné úpravy a opravy dotčené komunikace, popřípadě vybudování objížďky odpovídající předpokládanému provozu dle § 38 odst.2) Zákona č.13/1997 Sb. – o pozemních komunikacích, v platném znění.

+ doplnění ze dne 22.4.2013 čj. 30557/2013 sp.zn. 28/2013/OSKO/ROSKO/24

1. V případě, že jakékoliv objížďné trasy z důvodu uzavírky budou vedeny po místních komunikacích způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto komunikací, musí být objednatelem díla na jeho náklad zajištěny potřebné úpravy a opravy dotčené místní komunikace, popřípadě vybudování objížďky odpovídající předpokládanému provozu. V případě, že se bude jednat o využití komunikace v ul. Ladova v úseku Belgická – Čs. armády a ul. Stará Osada,

pak tyto stavební úpravy místních komunikací budou provedeny ještě před vlastní uzavírkou a spočívají v opravě povrchu vozovky a pokládce nové obrusné vrstvy v tl. min. 4 cm. Provoz po místních komunikacích jako objízdných trasách zde bude veden až po provedené stavební úpravě. V ostatních případech prokázaného poškození komunikací platí povinnost opravit komunikace užitě pro příjezd na stavbu a objízdnou trasu následně po ukončení objízdky.

2. K žádosti o uzavírku ul. Želivského z důvodu její opravy, bude při užití jakýchkoliv místních komunikací pro objízdné trasy žadatelem proveden pasport technického stavu komunikací, včetně názorné fotodokumentace a předložen oddělení správy komunikací.

16) Stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu, návrh podá stavebník po ukončení stavby. K návrhu přiloží závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidencí v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

V rámci stavebního řízení nebyly uplatněny žádné zvláštní námitky či připomínky. Požadavky účastníků řízení a jednotlivých orgánů státní správy byly zpracovány do projektové dokumentace a jejich stanoviska jsou součástí výrokové části stavebního povolení.

Odůvodnění

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční obdržel dne 24.9.2013 návrh stavebníka – Krajská správa silnic LK, p.o. se sídlem České mládeže 632/32, PSČ 460 06 Liberec, IČO 709 46 078 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce ulice Želivského, Jablonec nad Nisou, silnice III/29024“ na částech ppč. 179/19, 179/5, 154/1, 179/11, 179/9, 508/11, 179/8, 179/7, 495, 165/2, 421, 374, 366, 323, 304, 490/1 a 491/1 vše k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou dle projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem inženýrem pro dopravní stavby Zbyňkem Nýdrlem, ČKAIT 0500516, Nýdrlé – projektová kancelář, spol. s r.o. se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 182 00 Praha, IČO 28474961, datum 01/2012, zak.číslo 01 – 12.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, stavebník byl proto dne 14.10.2013 čj. 79221/13 sp.zn. 3645/2013/SPR/ODS/PDS/ZUK/2 vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Žádost byla doplněna dne 4.11.2013.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 4.11.2013 čj. 85614/2013 sp.zn. 3645/2013/SPR/ODS/PDS/ZUK/4 oznámil v souladu s § 112, odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a ponechal lhůtu k uplatnění námitek, dále v souladu s § 36, odst.1 a odst.3 zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení prohlásil, dokdy mohou účastníci činit své návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Správní orgán oznámil zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších zákonů, dále jen „správní řád“) a to z důvodu velkého počtu účastníků řízení (dle § 144 správního řádu). Podle § 26, odst.1) správního řádu bude obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl správní orgán k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší pouze vlastníkům pozemků a staveb, na kterých má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemeni, mohou-li být tato práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Projektová dokumentace

stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a realizaci stavby nejsou ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemku na němž se stavba pozemní komunikace bude realizovat vlastnické právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu.

Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní správy, stanovisky správců (vlastníků) sítí technického vybavení včetně podzemních zařízení. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců podzemních zařízení byla zkoordinována a stanovené podmínky zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Protože v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl v souladu s § 66 stavebního zákona způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Jablonec nad Nisou.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74, odst.1 správního řádu).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Otisk úředního razítka

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Za správnost vyhotovení : Ing. Jan Vojř

Správní poplatek byl stanoven dle pol. 18, odst.1, písm. f) zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 10 000,- Kč.

Doručí se :

Účastníkům řízení : (dle § 27, odst.1 správního řádu)

1. Krajská správa silnic LK, p.o. se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec
2. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
3. Belbaka a.s., Václavské náměstí 824/17, 110 00 Praha 1
4. [redacted] město – Praha

Účastníkům řízení : (dle § 27, odst.2 správního řádu)

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4
2. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno
4. SČP Net, s.r.o., Klášská 940, Ústí nad Labem

5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice
6. Jablonecká energetická a.s., Liberecká 120, Jablonec nad Nisou
7. UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 502/5, Praha 4
8. Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha
9. TSJ, s.r.o., Souběžná 7, Jablonec nad Nisou
10. Rýnovická energetická s.r.o., Belgická 4887, Jablonec nad Nisou

Dotčené organizace a orgány státní správy :

1. Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, PSČ Jablonec nad Nisou
2. MM Jablonec nad Nisou, OSŽP, SÚ - zde
3. MM Jablonec nad Nisou, OSŽP, OŽPaPP - 2x - zde
4. MM Jablonec nad Nisou, OSM, OSKO - zde
5. co

Ostatní :

- Doručení veřejnou vyhláškou

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

V y v ě š e n o na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou **dne**

S e j m u t o dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **56155460-4682-140122130925**, že tento dokument v listinné podobě, vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **22** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 170042496 byla systémem přenesena dne 10.12.2013 v 10:26:30. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 22.01.2014 v 13:09:38. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **17 48 1F**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra ČR-kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **22.01.2014 12:01:44**, číslo kvalifikovaného časového razítka **16 DA A9**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Statutární město Jablonec nad Nisou

Adresa: Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou, CZ

ID datové schránky: wufbr2a

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.01.2014 v 13:09:58. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 22.01.2014 12:27:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **16 43 5E**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jan Vojtěch, pracovník dopravního a silničního úřadu, územně samosprávný celek, odbor správa majetku, 1146, Statutární město Jablonec nad Nisou [IČ 00262340]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 22.01.2014 v 13:09:58. Údaje o časovém razítku: datum a čas **10.12.2013 07:04:46**, číslo kvalifikovaného časového razítka **16 DA 9D**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

22.01.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Naděžda Čadková

Otisk úředního razítka:



56155460-4682-140122130925

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.