



OBEC  
**BÍLÝ POTOK**

\* Obecní úřad: Bílý Potok, č. p. 337, 463 62 Hejnice \* 482323368, 482322152 \*

**Krajský úřad Libereckého kraje**  
**Odbor životního prostředí**  
**Ing. Kateřina Jandlová**  
**U Jezu 642/2a**  
**461 80 LIBEREC**

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

Bílý Potok dne

Č.j.:/52/2017/IVa

Vladimír Hanzl

28.02.2017

**Věc:**

**Žádost o úpravu termínu realizace projektu a změnu v rozsahu plnění**  
***Fond ochrany vod - Program vodohospodářských akcí***

***Akce: „Kanalizace Bílý Potok“ - č. smlouvy OLP/2582/2016***

Na základě výše citované smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje získala obec Bílý Potok finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace k územnímu řízení na odkanalizování obce. Jak vyplývá z článku I. Bodu 2 této smlouvy, vznikající projektová dokumentace musí být v plném souladu s Programem vodohospodářských akcí, který jako základní podmínku uvádí plný soulad s platným PRVKLK.

Při zpracování PD a průzkumu místa budoucí realizace však vyvstala celá řada technických komplikací. V obci je taková konfigurace terénu, díky níž není možné vyprojektovat funkční kanalizační soustavu, při dodržení platné návrhové části PRVKUK.

*Následující text z platného PRVKUK:*

*V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace, která bude napojena na kanalizační síť Hejnic s odtokem splaškových vod na ČOV Hejnice. Stoková síť obce Bílý Potok bude vybudována z trub DN 300 o celkové délce 5,0 km. Součástí kanalizační sítě je výtlačný řad a čerpací stanice.*

Složité konfigurace terénu neumožní převedení splaškových vod z obce pouze jednou čerpací stanicí. Po provedení podrobného průzkumu na místě s využitím stávajícího geodetického zaměření bylo nutné technické řešení pro odkanalizování upravit – větší počet čerpacích stanic, výtlačků, jiný rozsah gravitační kanalizace a nezbytné částečné odkanalizování tlakovou kanalizací.

Dle sdělení projektanta není schopen vyprojektovat funkční soustavu odkanalizování při plném dodržení platného PRVKLK. Abychom našli společně přijatelné řešení dostavili jsme se dne

19.12. 2016 na společné jednání na KÚ Libereckého kraje.

Možností řešení bylo několik, počínaje vrácením dotace a opětovným požádáním o poskytnutí dotace. Druhou možností bylo rozdělení projektu na dvě části s tím, že jedna by byla zcela dle platného PRVKUK a druhá by pak dopracovala zbývající rozsah v rámci neuznatelných výdajů hrazených přímo obcí. Třetí možností se jeví narovnání textace v PRVKLK a tím uvedení vznikající projektové dokumentace do plného souladu. Nutno zpřesnit, že žádost obce Bílý Potok o provedení změny PRVKULK již na KÚ leží z roku 2016, kdy byla předložena v rámci komplexní žádosti Frýdlantské vodárenské společnosti.

Všechny uvedené možnosti samozřejmě přidělávají minimálně administrativní komplikace. Velice si vážíme vstřícného přístupu KÚ, díky němuž nemusí vznikat projektový paskvil a současně se plně využívá doposud vynaložená práce a úsilí projektové společnosti.

**Na základě vzájemného projednání si Vás dovoluujeme tímto požádat o provedení změny v termínu realizace projektu a to z původního termínu ukončení realizace 31.5.2017 na termín 31.3.2019.**

Ačkoliv závazný parametr - kusy projektové dokumentace se nemění- dojde k úpravě celkového rozsahu zpracované projektové dokumentace, který bude objemově vyšší, než ten, který byl avizován v žádosti o dotaci.

*Předmětem plnění bude*

*Vyprojektování splaškové kanalizace, která bude napojena na kanalizační síť Hejnic s odtokem splaškových vod na ČOV Hejnice. Stoková síť obce Bílý Potok bude navržena jako kombinovaná-gravitační, z trub DN 300 a DN 250 o celkové délce 6,72 km, výtlačky z čerpacích stanic PE D 125-90 v celkové délce 0,98 km, tlaková kanalizace D63 a D90 v celkové délce 1,7 km. Protože některé objekty jsou u hlavní trasy usazené nízko pod terénem, je nezbytné zajistit přečerpání splaškových vod do hlavního řádu. Tlakové a výtlačné řady jsou navrženy z PE d63, 90, 110 a 125 mm. Projekt řeší umístění šesti čerpacích stanic.*

- PP DN 250, délky 5,33 km
- PP DN 300, délky 1,39 km
- PE DN 63, délky 0,26 km
- PE DN 90, délky 1,54 km
- PE DN 110, délky 0,47 km
- PE DN 125, délky 0,43 km
- Čerpací stanice 6x

**OBEC BÍLÝ POTOK**  
Bílý Potok 337  
463 62 pošta Hejnice  
IČ: 00831417  
tel.: 482 322 152



Vladimír Hanzl  
starosta