



KULBP011H8FZ

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.: KULK 29889/2018
ze dne: 4. 4. 2018
Naše značka: TPCU/O18610126441/Sch/2018
Vyřizuje: Vít Suchánek
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 4. 5. 2018

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství 1	
Č. dopor. zásilky:	Ukládací znak:
Došlo dne:	17 -05- 2018
Přílohy:	Zpracovatel: <i>MP</i>
Č. j.:	

Vyjádření k vodním zdrojům v OPVZ II. st. jímacího území Česká Lípa - JIH

Název akce:	Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih
Účel vyjádření:	K žádosti
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Provodín
	Část obce, ulice, č.p.: Srní
	Katastrální území, parcelní číslo: p.p.č. [redacted] v k.ú.: Srní u České Lípy
Žadatel:	Krajský úřad Libereckého kraje
Adresa, tel., e-mail	U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, katerina.jandlova@kraj-lbc.cz, 485 226 671
Investor:	Ing. Vlastimil Ladýř - Ladeo
Adresa, tel., e-mail	Provodín, [redacted] ladyr@ladeo.cz, [redacted]
Projektant:	Společnost MEGA a. s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9
Vlastník dotčené IS	SVS /VHS /jiný
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE (první žádost)
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předmětem obdržené žádosti je žádost o vyjádření k vodním zdrojům v OPVZ II. st. jímacího území Česká Lípa - JIH. Konkrétně pro jak velkou oblast jsou tyto zdroje využívány a kolik obyvatel je z jednotlivých zdrojů zásobováno pitnou vodou. Žádost byla odeslána v souvislosti s projektem „Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih“, zpracovaným společností MEGA a.s. v prosinci 2017, který byl předložen KULK za účelem poskytnutí dotace.

Předmětem projektu sanace je území kontaminovaného (pozůstatek dřevozpracovatelské výroby – moření dřeva apod.) Pro tento účel je navrženo vybudovat bioaugmentační plochu 6 500 m² s cílem provést dekontaminaci zemin znečištěných PAU. Plocha je projektována na 1/3 množství odtěžených kontaminovaných zemin s rezervou.

Typ 20

strana 1 / 2



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Bioaugmentační plocha bude vodohospodářsky zabezpečena. Doba dekontaminace jedné zakládky je 12 měsíců, celková doba sanace je navržena na 4 roky. Odvodnění manipulační plochy je navrženo vyspádováním povrchu do horské vpusti. Vpust' bude napojena do bezodtokové jímky. Podkladní vrstvy manipulační plochy budou vybaveny hydroizolací doplněnou plastovou drenáží. Voda z jímky bude podle potřeby čerpána zpět na bioaugmentační plochu za účelem skrápění. Nadbytek vody bude odvážen cisternou.

Sanace saturované zóny je navržena pomocí technologie in situ – chemická oxidace, aerobní biodegradace v kombinaci s optimalizovaným čerpáním kontaminovaných podzemních vod a jejich dekontaminaci na sanační stanici. Maximální nátok na sanační stanici je navržena v úrovni 1 l/s.

Po prostudování vaší žádosti vám sdělujeme:

1. Ekologická zátěž popsaná v projektu řeší problematiku budoucí možné kontaminace námi provozovaného jímacího území. Z tohoto důvodu podporujeme myšlenku sanace problémového areálu způsobem, který nezpůsobí ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změnu vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
2. Jímací území Česká Lípa – Jih se sestává z 12 jímacích objektů a to: Česká Lípa Jestřebí ZP1, Česká Lípa Jestřebí ZP2, Česká Lípa Zahrádky ZP3, Česká Lípa Holany ZP4, Česká Lípa Holany ZP5, Česká Lípa Provodín ZP6, Česká Lípa Provodín ZP7, Česká Lípa Okřešice ZP8, Česká Lípa Holany ZP9, Česká Lípa Jestřebí ZP10N, Česká Lípa Šváby ZP11 a Česká Lípa Šváby ZP12.
3. Voda z jímacího území po úpravě zásobuje obce a místní části obcí: Česká Lípa, Dubá, Horní Libchava, Horní Police, Kamenický Šenov, Nový Bor, Sosnová, Stružnice, Volfartice, Zahrádky, Žandov o počtu 39 931 zásobovaných obyvatel.
4. V průměru se z tohoto jímacího území odebírá cca 2 757 698 m³/rok.
5. Dále upozorňujeme na to, že poskytované údaje nenahrazují naše stanovisko k obsahu projektu "Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa - jih". Z tohoto důvodu Vás žádáme o přizvání ke všem stupňům správních řízení vedených v souvislosti s uvažovaným záměrem.

S pozdravem

Ing. Vít Suchánek
specialista technicko - provozní činnosti

Teplice 4. 5. 2018

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
146